

Rapporto di prova n° 20LA03476
del 06.08.2020


20LA03476

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

 Azienda Acqua Potabile
 Via Maria Boschetti-Alberti 5
 6981 Bedigliora

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	03.08.2020
		Data accettazione:	03.08.2020
Punto di prelievo:	rubinettoprivato - Rood 6981 Bedigliora-Banco	Data inizio analisi:	03.08.2020
		Data fine analisi:	06.08.2020
Codice punto	AQ001	Prelievo eseguito da:	Cliente /
Fornitore:	AAP Comunale		

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
20-002325	Vedi tariffario.	Vedi Condizioni generali	fr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 1° luglio 2020).

Laboratorio cantonale

Il Direttore



Dr. sc. ETH N. Forrer

Rapporto di prova n° 20LA03477
del 06.08.2020


20LA03477

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

 Azienda Acqua Potabile
 Via Maria Boschetti-Alberti 5
 6981 Bedigliora

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	03.08.2020
		Data accettazione:	03.08.2020
Punto di prelievo:	fontana - Bedigliora 6981 Bedigliora	Data inizio analisi:	03.08.2020
		Data fine analisi:	06.08.2020
Codice punto	AQ003	Prelievo eseguito da:	Cliente /
Fornitore:	AAP Comunale + Consorzio Medio Malcantone		

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
20-002325	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	fr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 1° luglio 2020).

Laboratorio cantonale

Il Direttore



Dr. sc. ETH N. Forrer

Rapporto di prova n° 20LA03479
del 06.08.2020


20LA03479

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

 Azienda Acqua Potabile
 Via Maria Boschetti-Alberti 5
 6981 Bedigliora

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	03.08.2020
		Data accettazione:	03.08.2020
Punto di prelievo:	rubinetto privato - Cimitero Salvatore 6981 Bedigliora	Data inizio analisi:	03.08.2020
		Data fine analisi:	06.08.2020
Codice punto	AQ005	Prelievo eseguito da:	Cliente /
Fornitore:	AAP Comunale + Consorzio Medio Malcantone		

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
20-002325	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	fr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi


Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 1° luglio 2020).

Laboratorio cantonale

Il Direttore



Dr. sc. ETH N. Forrer